



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

29.06.2022 № 06-11-13/664

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной
продукции, об изъятии (отзыве из
обращения) продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Кип-Оранж» (УНП 290359548, акт проверки от 09.06.2022 № 003ПТ225) **выявлена опасная продукция:**

плитка из керамогранита глазурованная MB6001, размер 600x600 мм, изготовитель «Foshan Florano Building Material Company Limited» (Китай), импортер в Республику Беларусь индивидуальный предприниматель Стасенкова Светлана Владимировна (г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (статьи 3, 5), ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» (пункта 6.2.2) по показателю безопасности «удельная эффективная активность естественных радионуклидов» (при норме не более 370 Бк/кг фактическая удельная эффективная активность естественных радионуклидов составила 395,22 Бк/кг).

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «07» июля 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

плитки из керамогранита глазурованной MB6001, изготовитель «Foshan Florano Building Material Company Limited» (Китай).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) обществу с дополнительной ответственностью «Кип-Оранж», индивидуальному предпринимателю Стасенковой С.В. – плитки из керамогранита глазурованной MB6001, размер 600x600 мм, изготовитель «Foshan Florano Building Material Company Limited» (Китай), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ обществу с дополнительной ответственностью «Кип-Оранж», индивидуальному предпринимателю Стасенковой С.В. Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



(подпись)

А.А. Бурак
(расшифровка)